	ЈП „Електроурежа Србије“	Број: 840 Кл.знак : IV-20-03
		Датум: 13.04.2010.
Записник са V седнице Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система		Укупно страна: 3
		<i>1</i>

Пета седница Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система (у даљем тексту: Комисија)

Место одржавања: ЈП „Електроурежа Србије“, Војводе Степе 412, Београд, сала 222

Датум одржавања: 31.03.2010. године

Присутни

- чланови Комисије:
 - мр Гојко Дотлић, ЈП EMC
 - Милорад Цолић, ЈП EMC
 - мр Ђорђе Голубовић, ЈП EMC
 - Тамара Црвеница, ЈП EMC
 - Срђан Суботић, ЈП EMC
 - Радисав Матић, ПД "Дринско – лимске хидроелектране"
 - Драган Ивановић, ПД "Електросрбија Краљево"
 - Бране Нијемчевић ПД "Центар" д.о.о. Крагујевац
 - Коста Косорић, „ALPIQ ENERGIJA RS“
 - Јовица Вранић, ЈП ЕПС
 - Зоран Вучковић, Војнотехнички институт
 - Бранка Милутиновић, ЈКП „Београдски водовод и канализација“
- представник АЕРС: Љиљана Хаџибабић, Агенција за енергетику РС
- по позиву:
 - Игор Јуришевић, ЈП EMC
 - Душан Мутић, Електроурежина
 - Жарко Мићин, Електроурежина
 - Момчило Шешлија. Електроурежина

Одсутни

- чланови Комисије:
 - др Душко Тубић, ЈП EMC, председник Комисије
 - Војкан Томашевић, „ENERGY FINANCING TEAM RS“
 - Андрија Богуновић, ПД „ЕДБ Београд“

Седница Комисије је одржана као ванредна, а на основу захтева Електровојводине за измену Правила о раду преносног система.

У одсуству Д. Тубића, седницом Комисије је председавао Г. Дотлић који је поздравио присутне и објаснио разлоге за сазивање ванредне седнице Комисије.

1. Уз позив за састанак Комисије достављен је следећи предлог дневног реда:

1. Усвајање дневног реда
2. Предлог за измену Правила о раду преносног система
3. Разно

Предложен Дневни ред је усвојен без промена.

2. Представници Електровојводине су објаснили мотиве за подношење предлога за измену Правила о раду преносног система. Они сматрају да је прошло доста времена од усвајања Правила, да су уочене извесне неправилности и да је време да се оне отклоне кроз измену овог акта. У записнику нису наведени аргументи Електровојводине, јер су они детаљно приложени у предлогу измена Правила, што је члановима комисије претходно достављено као материјал за састанак а такође су дати и у прилогу Записника. Следе најважнији ставови учесника седнице.

Тачка 1.6.5. Представник Агенције Љ. Хаџибабић сматра да се предлог не може односити на трговце електричне енергије због њиховог великог броја. Представници ЈП ЕМС начелно се слажу са захтевом Електровојводине.

Поглавље 2. Представник ЈП ЕМС С. Суботић је објаснио да није неопходно термине које уређују надређени прописи из области енергетике уврстити у Правила. Предвиђено је да се из речника избришу термини "идејни пројекат" и "главни пројекат" који се неће налазити у новој верзији Правила. Потребно је преиспитати дефиницију термина "технички преглед објекта".

Тачка 3.3.2. Представник Агенције Љ. Хаџибабић је разјаснила да се подразумева да се ова одредба односи на план развоја чије је доношење прописано Законом о енергетици.

Тачка 4.1.1. Разјашњено је да се мисли на Уредбу о условима испоруке електричне енергије.

Тачке 4.1.4, 4.2.3, 4.2.4.6, 4.2.4.7 и 4.2.5. Учесници седнице су се сложили да је најбоље да поступак прикључења дистрибутивних објеката на преносни систем уреди нови Закон о енергетици. Уколико то не буде случај, потребно је прилагодити садржај Правила. Представник ЕД Центар Б. Нијемчевић сматра да у самом Мишљењу о условима и могућностима прикључења на преносни систем треба упутити на закључивање уговора, што је ЈП ЕМС већ увео у праксу. Такође је препознато да је уговор потребно закључити пре било каквих инвестиционих послова. Представник Електросрбије Д. Ивановић сматра да Правила у овом делу не треба мењати и позвао се на чланове 92. и 108. Закона о енергетици који према његовом тумачењу јасно разликује прикључење објеката произвођача и купаца и повезивање дистрибутивног и преносног система.

Тачка 4.2.1.2. Представник Агенције Љ. Хаџибабић дала је тумачење ове одредбе на основу члана 31. Закона о енергетици.

Тачка 4.2.4.3. Представници ЈП ЕМС се сложу да садржај ове тачке није сасвим у складу са тренутном праксом и да је зато треба прилагодити, али и усагласити са новим законом о планирању и изградњи.

Тачка 4.2.6.2. Представници ЈП ЕМС сматрају да рок за обављање пријемних испитивања не

треба уносити у Правила, већ да је то већ предвиђено као ставка уговора о прикључењу, где је неопходно унети конкретне рокове и процедуре.

Одељак 4.3. Разјашњено је да ЈП ЕМС не издаје посебан документ који се зове "Технички услови", већ да овај одељак Правила говори о техничким условима који се уносе у акт којим се уређује прикључење. Потребно је испитати да ли нови закон о планирању и изградњи предвиђа посебан акт са овим називом.

Одељак 4.3.3. Представник ЈП ЕМС С. Суботић је објаснио да Правила треба тумачити на начин да ЈП ЕМС може изменити предложену шему прикључења само ако она не задовољава техничке критеријуме из одељка 4.3.3, или ако значајно одступа од домаће праксе. Ипак, може се размислити о преформулацији одређених реченица.

Тачке 4.3.12. и 4.3.12.2.3. Учесници седнице сматрају да је потребно одредбе преформулисати на начин да се захтева могућност активирања појединих функција заштитних уређаја, а да се у конкретном акту о прикључењу наведе које функције ће бити активирани и приложити њихово конкретно подешавање.

Тачка 4.3.12.2.12. Разјашњено је да се ова одредба првенствено односи на заштиту специфичних трошила у дубини објекта.

Тачка 8.6.2.2.1. Учесници седнице сматрају да се примедба Електровојводине не може прихватити јер ова тачка проистиче из правила о раду интерконеције.

Тачка 8.6.3.1.3. Учесници седнице сматрају да се примедба Електровојводине може прихватити.

Тачка 8.6.3.4.2. Учесници седнице сматрају да се примедба Електровојводине може прихватити.

Тачка 8.7.1. Чланови Комисије сматрају да се примедба Електровојводине може прихватити.

Тачка 8.7.4. Учесници седнице сматрају да се може прихватити примедба Електровојводине везана за то ко је дужан да набави мерни орман.


Тачка 8.9.4.2. Представници ЈП ЕМС остаје при ставу да је дужност власника мерне опреме да обезбеди редовно баждарење мерних трансформатора који се користе, између осталог и за рад заштитних уређаја.

Одељак 9.3.1. Учесници седнице су констатовали да Правила не уређују одобрену снагу у смислу који је сугерисала Електровојводина. Представник Агенције Љ. Хаџибабић је нагласила да су у Агенцији свесни постојећих недостатака тарифног система за приступ и коришћење преносног система и да планирају да их отклоне.

3. Није било дискусије по овај тачки дневног реда.

Записник сачинио:

Срђан Суботић, дипл.ел.инж.

Зач: 

Прилог:

- Предлог за измену Правила о раду преносног система