

# Unutardnevni proces

## Razlike u odnosu na sadašnji ESS (Areva)

- ▶ Nema otvaranja **gate**-ova za nominaciju.
- ▶ Nema više koda **34X-DEBALANS---H**. Trgovac može ostati neizbalansiran u unutardnevnom procesu i prijavljivati nove planove.
- ▶ Nema parcijalno prihvaćenih planova. Sistem procesuirá ili odbija ceo plan rada (BRS) prilikom prijave.
- ▶ Matching ciklusi (automatski i ručni).
- ▶ Cutt-off ciklusi (automatski i ručni).

### Način rada na granicama

- ▶ Na dvema granicama radimo u sesijama (HU i RO)
- ▶ Na ostalim granicama radimo u kontinuitetu (AL, MK, ME, BA i HR)
- ▶ Nema unutardnevnog procesa na BG granici

## Nominacije u unutardnevnom procesu

Na granicama na kojima se unutardnevni proces sprovodi u sesijama:

- ▶ 6 sesija u blokovima po 4 sata
- ▶ Alokacija kapaciteta je moguća od **18:00 CET u danu D-1 do najkasnije 150 minuta pre početka sesije.**
- ▶ Balansno odgovorne strane biće u mogućnosti da pošalju svoj plan rada (BRS) **od 18:00 CET u danu D-1 za dan D, ali najkasnije 90 minuta pre početka sesije.**
- ▶ Moguća prijava plana rada pre nego što je ID kapacitet u sistemu. Prijavljena TS (tajm serija) mora da sadrži ispravan kod kapaciteta(CAI), inače će biti svedena na nulu u cut-off ciklusu.

## Nominacije u unutardnevnom procesu

- ▶ Kapacitet iz alokacione platforme ulazi u sistem najkasnije 140 minuta pre početka sesije.

## Nominacije u unutardnevnom procesu

### Granice na kojima se unutardnevni proces sprovodi u kontinuitetu:

- ▶ Balansno odgovorne strane biće u mogućnosti da alociraju kapacitet **od 18:00 CET u danu D-1 za dan D, ali najkasnije 120 minuta** pre prvog sata sa promenama, izuzev BA granice gde moguće alocirati kapacitet **od 18:00 CET u danu D-1 za dan D, ali najkasnije 90 minuta** pre prvog sata sa promenama.
- ▶ Balansno odgovorne strane biće u mogućnosti da pošalju svoj plan rada (BRS) **od 18:00 CET u danu D-1 za dan D, ali najkasnije 60 minuta** pre prvog sata sa promenama.
- ▶ Provera kapaciteta vrši se neposredno prilikom prijave planova rada.

## Nominacije u unutardnevnom procesu

- ▶ Prijava internih transakcija, Planova Rada Potrošnje (CRP) i Planova Rada Proizvodnje (PRP) šalju se od **18:00 CET u danu D-1 za dan D, ali najkasnije 60 minuta** pre prvog sata sa promenama.
- ▶ Provera internih neslaganja i neizbalansiranosti (matching ciklus) biće vršena svakog sata na svakih 15 minuta (00, 15, 30 i 45min).

## Matching proces u unutardnevnom procesu

- ▶ Matching proces je organizovan kroz Matching cikluse.
- ▶ Matching ciklusi najduže traju 5 minuta. Za vreme matching ciklusa sistem ne izdaje obaveštenja trgovcima (ACK, CNF).
- ▶ Na granicama na kojima se unutardnevni proces sprovodi u kontinuitetu postoje tri matching ciklusa (Matching cycles) i jedan Cut-off Matching ciklus. U slučaju neslaganja, vršice se sečenje (cut-off Matching ciklus) 45 minuta pre prvog sata sa promenom.
- ▶ Na granicama na kojima se unutardnevni proces sprovodi u sesijama postoje tri matching ciklusa (Matching cycles) i jedan Cut-off matching ciklus. U slučaju neslaganja, vršice se sečenje (cut-off Matching ciklus) 45 minuta pre početka sesije.

## Matching proces u unutardnevnom procesu

- ▶ Jednom potvrđene Time Series sa prekograničnim nominacijama ne mogu se menjati. Ovo podrazumeva da se ne mogu menjati vrednosti, ime i verzija TS koja je ranije potvrđena.
- ▶ Potvrda (Time Series Confirmation) za prekogranične razmene biće kreirana **za svaku granicu odvojeno** nakon uspešnog usaglašavanja.

## Interni Matching u unutardnevnom procesu

- ▶ Postoje četiri Internal Matching ciklusa po svakom satu (00, 15, 30 i 45 min).
- ▶ Cut-off Internal Matching ciklus je podešen 45 minuta pre prvog sata sa promenom.
- ▶ U slučaju matchinga sistem izdaje pozitivan CNF fajl. Ako se interne TS ne slože sistem izdaje Anomaly.
- ▶ Posle dobijanja prvog Anomaly, sledeći će biti iniciran nakon svake promene internog neslaganja za vreme sledećeg Internal Matching ciklusa.

10

Pitanja?

Hvala na pažnji!