




АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ

Unutardnevni process u 2021. godini



EMS AD Beograd
Decembar 2020



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ



Unutardnevni proces 2021

Postoje dva načina rada u unutardnevnom procesu:

- ▶ Sesije na RO granici.
- ▶ Kontinualni način rada na BA, HR, ME, MK, HU i BG granici.

Unutardnevni proces 2021

Granica na kojoj se unutardnevni proces sprovodi u sesijama :

- RO granica.
- 6 sesija; sesija sadrži 4 sata.
- Alokacija kapaciteta vrši se preko TEL alokacione platforme (DAMAS).

Proces	Od	Do	Odgovornost
Objava ID ATC		H - 6:00	TEL
Prijava za aukciju	H - 4:00	H - 3:00	Registrovan BRP
Objava rezultata aukcije	H - 3:00	H - 2:30	TEL
ID nominacija	H - 2:30	H - 1:30 (GCT)	BRPs
Potvrda nominacije BRP (CNF)	H - 1:30	H - 0:45 (COT)	EMS, TEL

Unutardnevni proces 2021

Granice na kojima se unutardnevni proces sprovodi u kontinuitetu - BA, HR, ME, MK, HU i BG granica

- Alokacija kapaciteta je moguća od 18:00 CET u danu D-1 za dan D, ali **najkasnije 60 minuta** pre prvog sata sa promenom.
- Balansno odgovorne strane biće u mogućnosti da pošalju svoj plan rada (BRS) od 18:00 CET u danu D-1 za dan D, **ali najkasnije 45 minuta** pre prvog sata sa promenama.
- Cutoff gate je **30 min** pre početka prvog sata sa promenom.
- Potvrda BRP najkasnije H-15 minuta pre početka prvog sata sa promenom (CNF) .

Unutardnevni proces 2021

- ▶ Prijava internih transakcija, Planova Rada Potrošnje (CRP) i Planova Rada Proizvodnje (PRP) šalju se od **18:00 CET u danu D-1 za dan D, ali najkasnije 45 minuta** pre početka prvog sata sa promenom.
- ▶ Provera internih neslaganja i neizbalansiranosti (matching ciklus) biće vršena u sistemu na svakih 15 minuta (00, 15, 30 i 45 min) kada sistem izdaje informaciju trgovcu (ACK, ANO, CNF ...).

Unutardnevni proces 2021

Unutardnevni kontinualni proces na BG-RS granici

- Koristi se EMS-ova alokaciona platforma u unutardnevnom procesu.
- Alokacija kapaciteta je moguća od 18:00 CET u danu D-1 za dan D, ali **najkasnije 60 minuta** pre početka prvog sata sa promenom.
- Balansno odgovorne strane biće u mogućnosti da pošalju svoj plan rada (BRS) od 18:00 CET u danu D-1 za dan D, **ali najkasnije 45 minuta** pre početka prvog sata sa promenom.

Unutardnevni proces 2021

Unutardnevni kontinualni proces na BG-RS granici

- ▶ Matching ciklus **svakog sata** počevši od **19:00 CET u danu D-1 za dan D** (nema korektivnih ciklusa unutar sata kao na ostalim granicama).
- ▶ Sve prijavljene nominacije biće upoređene u prvom narednom matching ciklusu.
- ▶ U slučaju neslaganja, cut-off gate je podešen 30 minuta pre početka prvog sata sa promenom.
- ▶ U slučaju neslaganja uzima se **niža vrednost** za konačnu.
- ▶ Nepotvrđene nominacije koje počinju u satu H biće moguće izmeniti najkasnije do H - 45 minuta.
- ▶ Ako je prilikom matchinga nominacija potvrđena, ona se više ne može menjati, čak i ako nije isteklo vreme za nominaciju.

Unutardnevni proces 2021

Unutardnevni proces na ME-RS granici

- Zajedničke aukcije.
- Koristi se **CGES**-ova alokaciona platforma za alokaciju u unutardnevnom procesu.
- Alociran kapacitet potrebno je nominovati najkasnije 60 minuta nakon alociranja.
- Nakon 60 minuta vrednost kapaciteta u sistemu se spušta na nulu.

Pitanja?



Hvala na pažnji!



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ

Акционарско друштво “Електромрежа Србије” Београд

<http://www.ems.rs>



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ

