

	ЈП „Електро mreжа Србије“	Број: 653 Кл.знак : V-24-01
		Датум: 28.03.2011.
EMC	Записник са VII састанка Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система	Укупно страна: 4
		/

Састанак: Седми састанак Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система

Место одржавања: ЈП „Електро mreжа Србије“, Војводе Степе 412, Београд, сала 222

Датум одржавања: 15.03.2010. године

Присутни: др Душко Тубић, ЈП EMC, председник Комисије
 Небојша Карановић, ПД „Хидроелектране Ђердап“ д.о.о, Кладово
 Радисав Пантелић, Предузеће „Милан Благојевић, Наменска“ а.д.
 Лучани
 Слађан Јовановић, ПД "Југоисток д.о.о.", Ниш
 Павел Зима, ПД „Електровојводина“, Нови Сад
 мр Предраг Савић, „Gen-I“ д.о.о, Београд
 Небојша Пуловац, ЈП „Железнице Србије“, Београд
 мр Гојко Дотлић, ЈП EMC
 Милорад Цолић, ЈП EMC
 мр Ђорђе Голубовић, ЈП EMC
 Тамара Црвеница, ЈП EMC
 Љиљана Хаџибабић, Агенција за енергетику РС

Одсутни: Срђан Суботић, ЈП EMC
 Вељко Цвијовић, ЕГЛ, . д.о.о, Београд
 Јовица Вранић, ЈП ЕПС
 Бранислав Јовић, „Грот“, Врање

За састанак је предложен следећи Дневни ред:

1. Усвајање Дневног реда
2. Верификација мандата представника корисника преносног система у Комисији
3. Европска мрежна правила
4. Измене Правила о раду преносног система
5. Разно

Пре усвајања предложеног Дневног реда Д.Тубић, председник Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система (Комисија) је упознао нове чланове Комисије са основним задацима и начином рада Комисије. Истакао је да је Комисија саветодавно тело на коме представници корисника преносног система (КПС), Агенције за енергетику РС (АЕРС) и ЈП

EMC треба да разматрају примену Правила о раду преносног система (Правила) и иницијативе за измене наведених Правила.

1. Уз позив за састанак члановима Комисије и представнику АЕРС који учествује у раду Комисије достављен је следећи предлог Дневног реда:

1. Усвајање Дневног реда
2. Верификација мандата представника корисника преносног система у Комисији
3. Европска мрежна правила
4. Измене Правила о раду преносног система
5. Разно

Предложен Дневни ред је усвојен без промена.

2. Д. Тубић је упознао учеснике састанка да је фебруара 2011. године истекао једногодишњи мандат представницима корисника преносног система у Комисији. У складу са Правилима о раду преносног система и Пословником о раду Комисије, председник Комисије је 03. децембра 2010. године упутио писмо компанијама КПС на које је ред да номинују чланове у Комисији. Све компаније КПС које су имале право да номинују чланове у Комисији су то и урадиле, осим представника КПС који обављају делатност трговине електричном енергијом на тржишту електричне енергије где је поступак морао бити поновљен неколико пута јер компаније: СЕЗ Србија д.о.о., Е.ОН Energy Trading Србија д.о.о., Езпада д.о.о. Београд, Energy Holding SR д.о.о. Београд и J.P. Morgan Energy Europe д.о.о. Београд нису биле заинтересоване да номинују представника у Комисији.

Комисија је верификовала мандате следећих представника корисника преносног система:

Небојша Карановић, ПД „Хидроелектране Ђердап“ д.о.о, Кладово
 Радисав Пантелић, Предузеће „Милан Благојевић – Наменска –АД“, Лучани
 Слађан Јовановић, ПД „Југоисток д.о.о.“, Ниш
 Павел Зима, ПД „Електровојводина“, Нови Сад
 Вељко Цвијовић, ЕГЛ, . д.о.о, Београд
 мр Предраг Савић, „Gen-I “ д.о.о, Београд
 Небојша Пуловац, ЈП „Железнице Србије“, Београд
 Бранислав Јовић, „Грот“, Врање

Мандати чланова Комисије номинованих од стране корисника преносног система су годину дана.

П. Зима је предложио да се код измене Правила о раду преносног система измени трајање мандата чланове Комисије које номинују КПС на 2 године, јер је једна година сувише кратак период за озбиљнији допринос раду Комисије.

3. Уз позив за састанак члановима Комисије и представнику АЕРС који учествује у раду Комисије достављена је презентација Европска Мрежна правила, коју је припремио Д. Тубић. У презентацији су наведене: подлоге и правно окружење за израду европских Мрежних правила („Трећи пакет“), побројане области за које ће се писати европска Мрежна правила, описани процес и начин њихове израде, као и форма и аутоматизам њихове примене. Посебно је коментарисана детаљност европских Мрежних правила, која треба да буду најопштија и неопходност хармонизације мрежних правила за рад система на три нивоа:

европски, синхрона област и национални (где правила за рад система треба да буду најдетаљнија), као и да ће то бити један од послова којим ће се бавити у следећим годинама, како инжењери тако и правници.

Д.Тубић је такође приказао и коментарисао најинтересантније делове презентација на исту тему које су доступне на сајтовима британске регулаторне агенције (OFGEM) и британског оператора преносног система (National Grid).

Љ. Хаџибабић је упознала учеснике састанка да су од институција предвиђених „Трећим пакетом“, формиране:

- Агенција за сарадњу енергетских регулатора (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER),
- Европска мрежа оператора преносног система за електричну енергију (European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E) и
- Европска мрежа оператора транспортног система за природни гас (European Network of Transmission System Operators for Gas - ENTSO-G),

а да Србија, за сада, нема представника у ACER и ENTSO-G, док у раду ENTSO-E нормално учествује.

Љ. Хаџибабић је такође упознала учеснике састанка да се на наредном састанку Министарског савета Енергетске заједнице југоисточне Европе очекује доношење одлуке о обавезности примене „Трећег пакета“ у земљама Енергетске заједнице. Она је нагласила да су у јавној расправи о предлогу новог Закона о енергетици представници Секретаријата Енергетске заједнице инсистирали да се у исти укључе и одредбе, односно захтеви, из „Трећег пакета“.

Г. Дотлић је истакао да не очекује веће проблеме везано за хармонизацију мрежних правила за рад система на три нивоа: европски, синхрона област и национални, ако се примени начин хармонизације који је коришћен у области стандарда где је на националном нивоу вршено позивање на интернационалне стандарде (IEC).

4. Уз позив за састанак члановима Комисије и представнику АЕРС који учествује у раду Комисије достављена је презентација С. Суботића: Измена Правила о раду преносног система. Д. Тубић је нагласио да су основни разлози за измену Правила следећи:

- измене правила о раду интерконекције
- предлог тржишних правила
- захтеви за прикључење ветрогенератора
- уочени недостаци важећих Правила
- измене Закона о енергетици.

О овој теми је разговарано на седници Комисије која је одржана фебруара 2010.године, а у записнику са наведене седнице детаљно су описани основни разлози за измену Правила.

Д.Тубић је такође нагласио да је на седници Комисије која је одржана октобра 2010.године разматран радни материјал радне групе ЈП ЕМС, формиране решењем генералног директора ЈП ЕМС са задатком да припреми предлог за измене Правила о раду преносног система. Чланови Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система су на састанку дали одређене сугестије за измене Правила, након чега је радна верзија предлога промена Правила од стране С. Суботића (председника неведене радне групе ЈП ЕМС) достављена радној групи АЕРС са молбом да на предлоге за измене Правила о раду преносног система достави коментаре и потом изврши усаглашавање о предложеним изменама (између ЈП ЕМС

и АЕРС), пре него ЈП ЕМС званично упути предлог за измену Правила Агенцији за енергетику РС.

Љ.Хаџибабић је предложила да се најпре ураде промене Правила које нису повезане са променом/доношењем других докумената (Закон о енергетици, Правила о раду тржишта,...), а након тога да се ураде измене на које утичу промене односно доношење претходно наведених докумената и то би се урадило након њиховог усвајања, односно ступања на снагу. Љ.Хаџибабић је нагласила спремност АЕРС да се њени представници ангажују, заједно са колегама из ЈП ЕМС, на припреми измена Правила, пре званичног подношења предлога измена.

П. Зима је подсетио да је ПД „Електрооводина“, Нови Сад пре годину дана у писаној форми предложила измене Правила о раду преносног система, да се о наведеном предлогу разговарало на Комисији, да је доста од предложеног оцењено позитивним али да за сада нису измењена Правилима о раду преносног система. Истакао је да, ако се овом динамиком у Правила буду уносила неопходне измене постоји опасност да Правила о раду преносног система постану кочница за функционисање преносног система.

Љ.Хаџибабић је предложила да радне групе АЕРС и ЈП ЕМС у најкраћем року наставе рад на усаглашавању измена Правила.

Н.Карановић је нагласио да је неопходно да Правила на одговарајући начин прате и регулишу утицај очекиване велике експанзије обновљивих извора енергије, посебно ветрогенератора, како би преносни систем могао да функционише и када у истом буде значајан део производње из обновљивих извора енергије.

Р.Пантелић је нагласио да је потребно убрзати поступак измене Правила о раду преносног система. Предложио је да се одреди рок у коме би се, након подношења иницијативе за измене Правила (ако се иста оцени као основана) урадила одговарајућа измена Правила.

5. Д. Тубић је информисао нове чланове Комисије да је у претходном сазиву договорено да се достављање информација за рад Комисије обавља електронском поштом. Чланови Комисије су се сложили да се настави са оваквим начином рада. Јавна обавештења о раду Комисије и релевантна документа објављиваће се на сајту ЈП ЕМС.



Прилог:

- Списак чланова Комисије

СПИСАК ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРАВИЛА О РАДУ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА

Представници ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Р.бр.	Име и презиме	Предузеће	Контакт
1	Небојша Карановић, Директор Дирекције за производњу ХЕ Бердан	ПД за производњу хидроелектричне енергије „Хидроелектране Бердан“ д.о.о, Кладово	Тел. 019/573-364
2	Радисав Пантелић, Руководилац Сектора „Развој и инжењеринг“	Предузеће „Милан Благојевић – Наменска –АД“, Лучани	Тел. 032/817-944

Представници КПС КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ДИСТРИБУЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УПРАВЉА ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

1	Слађан Јовановић, Шеф службе за управљање дистрибутивним системом	ПД за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток д.о.о.", Ниш	Тел. 018/518-556
2	Павел Зима, Директор Дирекције за управљање	ПД за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“, Нови Сад	Тел. 021/423-459

Представници КПС КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ НА ТРЖИШТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1	Вељко Цвијовић, Директор привредног друштва	„EGL“ д.о.о, Београд	Тел. . 011/2603-767
2	мр Предраг Савић, Регионални менаџер за југоисточну Европу	„Gen-I“ д.о.о, Београд	Тел. 011/ 3121-141

Представник ТРГОВЦА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ РАДИ СНАБДЕВАЊА ТАРИФНИХ КУПАЦА

1	Јовица Вранић, Шеф службе за оперативно енергетско планирање и управљање	ЈП ЕПС Дирекција за трговину електричном енергијом	Тел. 011/3974-763
---	--	--	-------------------

Представници ТАРИФНИХ КУПАЦА ЧИЈИ СУ ОБЈЕКТИ ПРИКЉУЧЕНИ НА ПРЕНОСНИ СИСТЕМ

1	Небојша Пуповац, Кординатор за ЕЕП	ЈП „Железнице Србије“, Београд	Тел. 011/3618-340
2	Јовић Бранислав, Председник Управног одбора	Рудник олова и цинка „Грот“ а.д, Врање	Тел. 017/427-017

Представници ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“

1	др Душко Тубић, помоћник извршног директора – председник Комисије	ЈП ЕМС	Тел. 011/3970-665
2	мр Гојко Дотлић, Извршни директор за пренос	ЈП ЕМС	Тел. 011/3233-010
3	Срђан Суботић, Главни диспечер	ЈП ЕМС, Дирекција за управљање преносним системом	Тел. 011/3970-299
4	Милорад Цолић, директор Погона	ЈП ЕМС, Погон „Техника“	Тел. 011/3239-517
5	мр Ђорђе Голубовић, помоћник извршног директора	ЈП ЕМС	Тел. 011/3330-793
6	Тамара Црвеница, руководилац Службе	ЈП ЕМС, Центар за правне послове	Тел. 011/3330-732

Представник АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ који учествује у раду Комисије

1	Љиљана Хаџибабић руководилац Сектора за енергетско-техничке послове	АЕРС	Тел. 011/3037-315
---	---	------	-------------------